

Contrôle sanitaire des EAUX

Affaire suivie par:

AFFICHAGE OBLIGATOIRE EN MAIRIE (article D.1321-104 du code de la santé publique)

Mathilde BERTHET

Tél: 02 38 77 34 54

Destinataires

- VEOLIA EAU CGE
MONSIEUR LE PRESIDENT - CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE MONTS
MADAME, MONSIEUR LE DIRECTEUR - VEOLIA EAU CGE

CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE

Prélèvement

00128782

Installation

UDI 000428 MONTS

Point de surveillance

P 0000000559 C-P.F. MONTS

Localisation exacte

MAIRIE

Commune MONTS

Prélevé le : mardi 10 septembre 2024 à 13h41

par : LABORATOIRE INOVALYS TOURS

Type visite : AU

Mesures de terrain

Température de l'eau
pH
Conductivité à 20°C
Conductivité à 25°C
Chlore libre
Chlore total

Résultats

21,0	°C
7.6	unité pH
938	µS/cm
1047	µS/cm
0.30	mg(Cl ₂)/L
0.34	mg(Cl ₂)/L

Limites de qualité

inférieure supérieure

Références de qualité

inférieure supérieure

	25,00
6.50	9.00
180.00	1 000.00
200,00	1 100,00

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS

3703

Type de l'analyse : B3

Code SISE de l'analyse : 00129453

Référence laboratoire : 2409017429-B300129453

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h
Bactéries coliformes /100ml-MS
Bact. et spores sulfite-rédu./100ml
Entérocoques /100ml-MS
Escherichia coli /100ml - MF

<1	n/mL
<1	n/mL
<1	n/(100mL)
<1	n/(100mL)
<1	n/(100mL)
<1	n/(100mL)

	0
	0
0	
0	

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00128782)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Ce contrôle fait suite aux résultats d'analyses non conformes du prélèvement du 04/09/2024 en application de l'article R.1321-17 du code de la santé publique.

Signé, Tours le 16 septembre 2024

Pour la directrice générale
L' Ingénieur d'études sanitaires

Jacques HERISSE

