

Contrôle sanitaire des EAUX

AFFICHAGE OBLIGATOIRE

Affaire suivie par:
Mathilde BERTHET
Tél: 02 38 77 34 54

Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE MONTS
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SASU COMPLEXE AQUATIQUE LES FLOTS
MONSIEUR LE DIRECTEUR - MAIRIE DE MONTS
- COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL INDRE
- CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE

PIS.CENTRE AQUATIQUE SPADIUM MONTS

Prélèvement 00129077 **Commune** MONTS
Installation UDI 001392 GB PISCINE SPADIUM LES FLOTS MONT **Prélevé le** : mardi 08 octobre 2024 à 10h23
Point de surveillance P 000002111 GB PISCINE SPADIUM LES FLOTS MONT **par** : LABORATOIRE INOVALYS TOURS
Localisation exacte GRANG BASSIN SPADIUM **Type visite** : PI

Mesures de terrain

Transparence qualitative
Fréquentation instantanée
Température de l'eau
pH
Acide isocyanurique
Chlore combiné
Chlore libre
Chlore libre actif
Chlore total

Résultats		Limites d inférieure	qualité supérieure	Références de qualité	
				inférieure	supérieure
0	SANS OBJET				
44	SANS OBJET				
30,0	°C				
7,4	unité pH	6,90	7,70		
<5	mg/L		75,00		
0,50	mg(Cl2)/L		0,60		
1,64	mg(Cl2)/L				
0,89	mg(Cl2)/L	0,40	1,40		
2,14	mg(Cl2)/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703
Type de l'analyse : PCL Code SISE de l'analyse : 00129748

Référence laboratoire : 2409060385-PCL00129748

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h
Entérocoques /100ml-MS
Pseudomonas aëraginosa par 100ml
Staphylocoques pathogènes par 100ml

<1	n/mL				100
<1	n/(100mL)		0		
<1	n/(100mL)		0		
<1	n/(100mL)		0		

MINERALISATION

Chlorures

432	mg/L				250,00
-----	------	--	--	--	--------

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total

2,3	mg(C)/L				5,00
-----	---------	--	--	--	------

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00129077)

Eau de piscine conforme aux limites de qualité et non-conforme aux références de qualité pour la teneur en chlorures. Prévoir un apport d'eau neuve entre 30 et 50 Litres/jour/baigneur.

Signé, Tours le 11 octobre 2024

Pour la directrice générale
L'Ingénieur d'études Sanitaires

Carinne LEDUC

ARS Centre Val de Loire - Délégation Départementale d'Indre et Loire - 38 rue Edouard Vaillant 37042 TOURS Cedex