

Contrôle sanitaire des EAUX

AFFICHAGE OBLIGATOIRE

Affaire suivie par:

Laetitia Herry

Tél: 02 38 77 34 57

Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE MONTS
 MONSIEUR LE DIRECTEUR - SASU COMPLEXE AQUATIQUE LES FLOTS
 MONSIEUR LE DIRECTEUR - MAIRIE DE MONTS
 - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL INDRE
 - CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE

PIS.CENTRE AQUATIQUE SPADIUM MONTS

Prélèvement 00129413
Installation UDI 003967 LUDIQUÉ PISCINE SPADIUM LES FLOTS
Point de surveillance P 0000002692 LUDIQUÉ PISCINE SPADIUM LES FLOTS
Localisation exacte LUDIQUÉ

Commune MONTS
Prélevé le : jeudi 28 novembre 2024 à 11h45
par : LABORATOIRE INOVALYS TOURS
Type visite : PI

Mesures de terrain

Transparence qualitative
 Fréquentation instantanée
 Température de l'eau
 pH
 Acide isocvanurique
 Chlore combiné
 Chlore libre
 Chlore libre actif
 Chlore total

Résultats

0 SANS OBJET
 0 SANS OBJET
 29.0 °C
 7.5 unité pH
 <5 mg/L
 0.19 mg(Cl₂)/L
 1.60 mg(Cl₂)/L
 0.78 mg(Cl₂)/L
 1.79 mg(Cl₂)/L

Limites de qualité

inférieure	supérieure
6.90	7.70
	75.00
	0.60
0.40	1.40

Références de qualité

inférieure	supérieure

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703
 Type de l'analyse : PCLT Code SISE de l'analyse : 00130084

Référence laboratoire : 2410087901-PCLT00130084

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aé. revivifiables à 36°-44h
 Entérocoques /100ml-MS
 Pseudomonas aëruginea par 100ml
 Staphylocoques pathogènes par 100ml

<1 n/mL
 <1 n/(100mL)
 <1 n/(100mL)
 <1 n/(100mL)

100

MINERALISATION

Chlorures

517 mg/L

250,00

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total

2,7 mg(C)/L

5,00

SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION

Bromoforme
 Chlorodibromométhane
 Chloroforme
 Dichloromonobromométhane
 Trihalométhanes (4 substances)

0,53 µg/L
 2,6 µg/L
 6,3 µg/L
 3,5 µg/L
 13 µg/L

100,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00129413)

L'eau du bassin est conforme aux limites de qualité mais ne satisfait pas aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur pour la teneur en chlorures. Prévoir un apport d'eau neuve entre 30 et 50 Litres/jour/baigneur.

Signé, Tours le 4 décembre 2024

Pour la directrice générale
 L'Ingénieur d'études Sanitaires

Carinne LEDUC

ARS Centre Val de Loire - Délégation Départementale d'Indre et Loire - 38 rue Edouard Vaillant 37042 TOURS Cedex