

Contrôle sanitaire des EAUX

AFFICHAGE OBLIGATOIRE

Affaire suivie par:

Laetitia Herry

Tél: 02 38 77 34 57

Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE MONTS
 MONSIEUR LE DIRECTEUR - SASU COMPLEXE AQUATIQUE LES FLOTS
 MONSIEUR LE DIRECTEUR - MAIRIE DE MONTS
 - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL INDRE
 - CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE

PIS.CENTRE AQUATIQUE SPADIUM MONTS

Prélèvement 00129414 **Commune** MONTS
Installation UDI 003966 PAT PISCINE SPADIUM LES FLOTS MON' **Prélevé le** : jeudi 28 novembre 2024 à 11h50
Point de surveillance P 0000002691 PAT PISCINE SPADIUM LES FLOTS MON' **par** : LABORATOIRE INOVALYS TOURS
Localisation exacte PATAUGEOIRE **Type visite** : PI

Mesures de terrain

Transparence qualitative
 Fréquentation instantanée
 Température de l'eau
 pH
 Acide isocvanurique
 Chlore combiné
 Chlore libre
 Chlore libre actif
 Chlore total

Résultats

0 SANS OBJET
 0 SANS OBJET
 29.0 °C
 7.4 unité pH
 <5 mg/L
 0.16 mg(Cl2)/L
 1.50 mg(Cl2)/L
 0.82 mg(Cl2)/L
 1.66 mg(Cl2)/L

Limites de qualité

inférieure	supérieure
6.90	7.70
	75.00
	0.60
0.40	1.40

Références de qualité

inférieure	supérieure

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703
 Type de l'analyse : PCLT Code SISE de l'analyse : 00130085

Référence laboratoire : 2410087900-PCLT00130085

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aé. revivifiables à 36°-44h <1 n/mL
 Entérocoques /100ml-MS <1 n/(100mL)
 Pseudomonas aëruginea par 100ml <1 n/(100mL)
 Staphylocoques pathogènes par 100ml <1 n/(100mL)

MINERALISATION

Chlorures | **510** mg/L | | | | 250,00

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total | 2,6 mg(C)/L | | | | 5,00

SOUS-PRODUIT DE DESINFECTIION

Bromoforme | 0,65 µg/L | | | |
 Chlorodibromométhane | 3,4 µg/L | | | |
 Chloroforme | 10 µg/L | | | |
 Dichloromonobromométhane | 4,7 µg/L | | | |
 Trihalométhanes (4 substances) | 19 µg/L | | | | 100,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00129414)

L'eau du bassin est conforme aux limites de qualité mais ne satisfait pas aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur pour la teneur en chlorures. Prévoir un apport d'eau neuve entre 30 et 50 Litres/jour/baigneur.

Signé, Tours le 4 décembre 2024

Pour la directrice générale
L'Ingénieur d'études Sanitaires

Carinne LEDUC

ARS Centre Val de Loire - Délégation Départementale d'Indre et Loire - 38 rue Edouard Vaillant 37042 TOURS Cedex