

## Contrôle sanitaire des EAUX

### AFFICHAGE OBLIGATOIRE

Affaire suivie par:

Laetitia Herry

Tél: 02 38 77 34 57

#### Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE MONTS  
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SASU COMPLEXE AQUATIQUE LES FLOTS  
MONSIEUR LE DIRECTEUR - MAIRIE DE MONTS  
- COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL INDRE  
- CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE

## PIS.CENTRE AQUATIQUE SPADIUM MONTS

**Prélèvement** 00130775 **Commune** MONTS  
**Installation** UDI 003967 LUDIQUÉ PISCINE SPADIUM LES FLOTS **Prélevé le :** mercredi 09 avril 2025 à 09h25  
**Point de surveillance** P 0000002692 LUDIQUÉ PISCINE SPADIUM LES FLOTS **par :** SOLÈNE DISCEPOLI  
**Localisation exacte** LUDIQUÉ **Type visite :** PI

#### Mesures de terrain

Transparence qualitative  
Fréquentation instantanée  
Température de l'eau  
pH  
Acide isocvanurique  
Chlore combiné  
Chlore libre  
Chlore libre actif  
Chlore total

#### Résultats

0 SANS OBJET  
0 SANS OBJET  
30.0 °C  
7.3 unité pH  
<5 mg/L  
0.16 mg(Cl2)/L  
1.28 mg(Cl2)/L  
0.77 mg(Cl2)/L  
1.44 mg(Cl2)/L

Limites de qualité  
inférieure supérieure  
Références de qualité  
inférieure supérieure

Limites de qualité	inférieure	supérieure	Références de qualité	inférieure	supérieure
	6.90	7.70			
		75.00			
		0.60			
	0.40	1.40			

#### Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703

Type de l'analyse : PCL

Code SISE de l'analyse : 00131446

Référence laboratoire : 2503054072-PCL00131446

#### PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h  
Entérocoques /100ml-MS  
Pseudomonas aëruginea par 100ml  
Staphylocoques pathogènes par 100ml

<1 n/mL  
<1 n/(100mL)  
<1 n/(100mL)  
<1 n/(100mL)

#### MINERALISATION

Chlorures

736

mg/L

250,00

#### OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total

1,3

mg(C)/L

5,00

#### Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00130775)

L'eau du bassin est conforme aux limites de qualité mais ne satisfait pas aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur pour la teneur en chlorures. Prévoir un apport d'eau neuve entre 30 et 50 Litres/jour/baigneur.

Signé, Tours le 23 avril 2025

Pour la directrice générale  
L'Ingénieur d'études Sanitaires

Carinne LEDUC

ARS Centre Val de Loire - Délégation Départementale d'Indre et Loire - 38 rue Edouard Vaillant 37042 TOURS Cedex