

## Contrôle sanitaire des EAUX

### AFFICHAGE OBLIGATOIRE

Affaire suivie par:

Laetitia Herry

Tél: 02 38 77 34 57

#### Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE MONTS  
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SASU COMPLEXE AQUATIQUE LES FLOTS  
MONSIEUR LE DIRECTEUR - MAIRIE DE MONTS  
- COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL INDRE  
- CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE

## PIS.CENTRE AQUATIQUE SPADIUM MONTS

**Prélèvement** 00131880 **Commune** MONTS  
**Installation** UDI 003967 LUDIQUÉ PISCINE SPADIUM LES FLOTS **Prélevé le** : mardi 22 juillet 2025 à 10h59  
**Point de surveillance** P 0000002692 LUDIQUÉ PISCINE SPADIUM LES FLOTS **par** : SOLÈNE DISCEPOLI  
**Localisation exacte** LUDIQUÉ **Type visite** : PI

#### Mesures de terrain

Transparence qualitative  
Fréquentation instantanée  
Température de l'eau  
pH  
Acide isocvanurique  
Chlore combiné  
Chlore libre  
Chlore libre actif  
Chlore total

#### Résultats

0 SANS OBJET  
36 SANS OBJET  
29.0 °C  
7.5 unité pH  
<5 mg/L  
0.42 mg(Cl2)/L  
1.20 mg(Cl2)/L  
0.58 mg(Cl2)/L  
1.62 mg(Cl2)/L

#### Limites de qualité

inférieure	supérieure
6.90	7.70
0.40	1.40

#### Références de qualité

inférieure	supérieure
	75.00
	0.60

#### Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703  
Type de l'analyse : PCL Code SISE de l'analyse : 00132551

Référence laboratoire : 2506058616-PCL00132551

#### PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL			100
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0	
Pseudomonas aëruginea par 100ml	<1	n/(100mL)		0	
Staphylocoques pathogènes par 100ml	<1	n/(100mL)		0	

#### MINERALISATION

Chlorures	209	mg/L			250,00
-----------	-----	------	--	--	--------

#### OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total	2,1	mg(C)/L			5,00
-------------------------	-----	---------	--	--	------

#### Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00131880)

L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Signé, Tours le 25 juillet 2025

Pour la directrice générale  
L' Ingénieur d'études Sanitaires

Carinne LEDUC

ARS Centre Val de Loire - Délégation Départementale d'Indre et Loire - 38 rue Edouard Vaillant 37042 TOURS Cedex