

Contrôle sanitaire des EAUX

AFFICHAGE OBLIGATOIRE

Affaire suivie par:

Laetitia Herry

Tél: 02 38 77 34 57

Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE MONTS
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SASU COMPLEXE AQUATIQUE LES FLOTS
MONSIEUR LE DIRECTEUR - MAIRIE DE MONTS
- COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL INDRE
- CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE

PIS.CENTRE AQUATIQUE SPADIUM MONTS

Prélèvement 00132978 **Commune** MONTS
Installation UDI 003965 SPA PISCINE SPADIUM LES FLOTS MON'
Point de surveillance P 0000002690 SPA PISCINE SPADIUM LES FLOTS MON'
Localisation exacte SPA **Prélevé le :** mercredi 20 août 2025 à 10h17
Type visite : PI **par :** SOLÈNE DISCEPOLI

Mesures de terrain

Transparence qualitative
Température de l'eau
pH
Acide isocvanurique
Chlore combiné
Chlore libre
Chlore libre actif
Chlore total

Résultats

0 SANS OBJET
31.0 °C
7.1 unité pH
<5 mg/L
0.78 mg(Cl2)/L
1.37 mg(Cl2)/L
0.96 mg(Cl2)/L
2.15 mg(Cl2)/L

Limites de qualité

inférieure supérieure
6.90 7.70
75.00
0.60
0.40 1.40

Références de qualité

inférieure supérieure
69.00

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703

Type de l'analyse : PCLT

Code SISE de l'analyse : 00133646

Référence laboratoire : 2507061102-PCLT00133646

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h

<1 n/mL

100

Entérocoques /100ml-MS

<1 n/(100mL)

0

Pseudomonas aëruginosa par 100ml

<1 n/(100mL)

0

Staphylocoques pathogènes par 100ml

<1 n/(100mL)

0

MINERALISATION

Chlorures

499 mg/L

250,00

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total

5,3 mg(C)/L

5,00

SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION

Bromoforme

1,4 µg/L

Chlorodibromométhane

3,3 µg/L

Chloroforme

12 µg/L

Dichloromonobromométhane

5,3 µg/L

Trihalométhanés (4 substances)

22 µg/L

100,00

20,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00132978)

L'eau du bassin n'est pas conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur pour le chlore combiné, les trihalométhanés (dont le chloroforme), le carbone organique total et la teneur en chlorures. Des actions correctrices ont été réalisées depuis. Prévoir un apport d'eau neuve de 30 Litres/jour/baigneur et l'aération de l'espace aquatique.

Signé, Tours le 26 août 2025

Pour la directrice générale
L'Ingénieur d'études Sanitaires

Carinne LEDUC

ARS Centre Val de Loire - Délégation Départementale d'Indre et Loire - 38 rue Edouard Vaillant 37042 TOURS Cedex