

Contrôle sanitaire des EAUX

AFFICHAGE OBLIGATOIRE

Affaire suivie par:

Laetitia Herry

Tél: 02 38 77 34 57

Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE MONTS
 MONSIEUR LE DIRECTEUR - SASU COMPLEXE AQUATIQUE LES FLOTS
 MONSIEUR LE DIRECTEUR - MAIRIE DE MONTS
 - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL INDRE
 - CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE

PIS.CENTRE AQUATIQUE SPADIUM MONTS

Prélèvement

00132994

Installation

UDI 003986 SPA 2 PISCINE SPADIUM LES FLOTS MO

Point de surveillance

P 0000002715 SPADIUM LES FLOTS SPA 2

Localisation exacte

Commune MONTS

Prélevé le : mercredi 20 août 2025 à 10h32

par : SOLÈNE DISCEPOLI

Type visite : PI

Mesures de terrain

Transparence qualitative
 Température de l'eau
 pH
 Acide isocyanurique
 Chlore combiné
 Chlore libre
 Chlore libre actif
 Chlore total

Résultats

0 SANS OBJET
 31.0 °C
 7.1 unité pH
 <5 mg/L
0.80 mg(Cl2)/L
 1.42 mg(Cl2)/L
 1.00 mg(Cl2)/L
 2.22 mg(Cl2)/L

Limites de qualité

inférieure	supérieure
6.90	7.70
0.40	1.40

Références de qualité

inférieure	supérieure
	33.00
	0.60
	75.00
	33.00

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703

Type de l'analyse : PCLT

Code SISE de l'analyse : 00133662

Référence laboratoire : 2507061107-PCLT00133662

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h

<1 n/mL

100

Entérocoques /100ml-MS

<1 n/(100mL)

0

Pseudomonas aëruginosa par 100ml

<1 n/(100mL)

0

Staphylocoques pathogènes par 100ml

<1 n/(100mL)

0

MINERALISATION

Chlorures

495 mg/L

250,00

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total

5,3 mg(C)/L

5,00

SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION

Bromoforme

1,1 µg/L

Chlorodibromométhane

3,2 µg/L

Chloroforme

13 µg/L

Dichloromonobromométhane

5,1 µg/L

Trihalométhanes (4 substances)

23 µg/L

100,00

20,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00132994)

L'eau du bassin n'est pas conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur pour le chlore combiné, les trihalométhanes (dont le chloroforme), le carbone organique total et la teneur en chlorures. Des actions correctrices ont été réalisées depuis. Prévoir un apport d'eau neuve de 30 Litres/jour/baigneur et l'aération de l'espace aquatique.

Signé, Tours le 26 août 2025

Pour la directrice générale
 L'Ingénieur d'études Sanitaires

Carinne LEDUC

ARS Centre Val de Loire - Délégation Départementale d'Indre et Loire - 38 rue Edouard Vaillant 37042 TOURS Cedex