

## Contrôle sanitaire des EAUX

### AFFICHAGE OBLIGATOIRE

Affaire suivie par:

Clémence TANT

Tél: 02 38 77 34 54

#### Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE MONTS  
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SASU COMPLEXE AQUATIQUE LES FLOTS  
MONSIEUR LE DIRECTEUR - MAIRIE DE MONTS  
- COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL INDRE  
- CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE

## PIS.CENTRE AQUATIQUE SPADIUM MONTS

Prélèvement 00133612  
Installation UDI 003966 PAT PISCINE SPADIUM LES FLOTS MONTS  
Point de surveillance P 0000002691 PAT PISCINE SPADIUM LES FLOTS MONTS  
Localisation exacte PATAUGEOIRE

Commune MONTS  
Prélevé le : vendredi 10 octobre 2025 à 09h50  
par : SOLÈNE DISCEPOLI  
Type visite : PI

#### Mesures de terrain

Transparence qualitative  
Fréquentation instantanée  
Température de l'eau  
pH  
Acide isocyanurique  
Chlore combiné  
Chlore libre  
Chlore libre actif  
Chlore total

Résultats	Limites de qualité inférieure	supérieure	Références de qualité inférieure	supérieure
0 SANS OBJET				
0 SANS OBJET				
30.0 °C				
7.4 unité pH	6.90	7.70		
<5 ma/L		75.00		
0.12 ma(Cl2)/L		0.60		
1.83 ma(Cl2)/L				
0.99 ma(Cl2)/L	0.40	1.40		
1.95 ma(Cl2)/L				

#### Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703  
Type de l'analyse : PCL Code SISE de l'analyse : 00134280

Référence laboratoire : 2509058348-PCL00134280

#### PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h  
Entérocoques /100ml-MS  
Pseudomonas aérginosa par 100ml  
Staphylocoques pathogènes par 100ml

<1 n/mL					100
<1 n/(100mL)			0		
<1 n/(100mL)		0			
<1 n/(100mL)	0				

#### MINERALISATION

Chlorures

459 ma/L					250,00
----------	--	--	--	--	--------

#### OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total

2,7 mg(C)/L					5,00
-------------	--	--	--	--	------

#### Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00133612)

L'eau du bassin est conforme aux limites de qualité mais ne satisfait pas aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur pour la teneur en chlorures. Prévoir un apport d'eau neuve entre 30 et 50 Litres/jour/baigneur.

Signé, Tours le 14 octobre 2025

Pour la directrice générale  
L'Ingénieur d'études Sanitaires

Carinne LEDUC

ARS Centre Val de Loire - Délégation Départementale d'Indre et Loire - 38 rue Edouard Vaillant 37042 TOURS Cedex