

Contrôle sanitaire des EAUX

AFFICHAGE OBLIGATOIRE

Affaire suivie par:

Clémence TANT

Tél: 02 38 77 34 54

Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE MONT
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SASU COMPLEXE AQUATIQUE LES FLOTS
MONSIEUR LE DIRECTEUR - MAIRIE DE MONT
- COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL INDRE
- CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE

PIS.CENTRE AQUATIQUE SPADIUM MONTS

Prélèvement 00133641
Installation UDI 001392 GB PISCINE SPADIUM LES FLOTS MONT:
Point de surveillance P 0000002111 GB PISCINE SPADIUM LES FLOTS MONT
Localisation exacte GRANG BASSIN SPADIUM

Commune MONTS
Prélevé le : vendredi 10 octobre 2025 à 10h15
par : SOLÈNE DISCEPOLI
Type visite : PI

Mesures de terrain

Transparence qualitative
Fréquentation instantanée
Température de l'eau
pH
Acide isocyanurique
Chlore combiné
Chlore libre
Chlore libre actif
Chlore total

	Résultats	Limites de qualité inférieure	supérieure	Références de qualité inférieure	supérieure
0	SANS OBJET				
4	SANS OBJET				
30.0	°C				
7.3	unité pH	6.90	7.70		
<5	ma/L		75.00		
0.19	ma(Cl2)/L		0.60		
1.81	ma(Cl2)/L				
1.09	ma(Cl2)/L	0.40	1.40		
2.00	ma(Cl2)/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703
Type de l'analyse : PCL Code SISE de l'analyse : 00134309

Référence laboratoire : 2509058345-PCL00134309

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h
Entérocoques /100ml-MS
Pseudomonas aérginosa par 100ml
Staphylocoques pathogènes par 100ml

4	n/mL				100
<1	n/(100mL)		0		
<1	n/(100mL)		0		
<1	n/(100mL)		0		

MINERALISATION

Chlorures

457	ma/L				250,00
-----	------	--	--	--	--------

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total

2,9	mg(C)/L				5,00
-----	---------	--	--	--	------

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00133641)

L'eau du bassin est conforme aux limites de qualité mais ne satisfait pas aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur pour la teneur en chlorures. Prévoir un apport d'eau neuve entre 30 et 50 Litres/jour/baigneur.

Signé, Tours le 14 octobre 2025

Pour la directrice générale
L'Ingénieur d'études Sanitaires

Carinne LEDUC

ARS Centre Val de Loire - Délégation Départementale d'Indre et Loire - 38 rue Edouard Vaillant 37042 TOURS Cedex