

Contrôle sanitaire des EAUX

Affaire suivie par:
service santé environnement
Tél: 02 38 77 34 57

AFFICHAGE OBLIGATOIRE

Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE MONTS
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SASU COMPLEXE AQUATIQUE LES FLOTS
MONSIEUR LE DIRECTEUR - MAIRIE DE MONTS
- COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL INDRE
- CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE

PIS.CENTRE AQUATIQUE SPADIUM MONTS

Prélèvement 00133715
Installation UDI 003965 SPA PISCINE SPADIUM LES FLOTS MONTS
Point de surveillance P 0000002690 SPA PISCINE SPADIUM LES FLOTS MONTS
Localisation exacte SPA

Commune MONTS
Prélevé le : jeudi 20 novembre 2025 à 10h44
par : SOLENE DISCEPOLI
Type visite : PI

Mesures de terrain

Transparence qualitative
Température de l'eau
pH
Acide isocyanurique
Chlore combiné
Chlore libre
Chlore libre actif
Chlore total

	Résultats	Limites de qualité inférieure	supérieure	Références de qualité inférieure	supérieure
0	SANS OBJET				
31.0	°C				
7.0	unité pH	6.90	7.70		
<5	ma/L		75.00		
0.25	ma(Cl2)/L		0.60		
1.57	ma(Cl2)/L				
1.18	ma(Cl2)/L	0.40	1.40		
1.82	ma(Cl2)/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703
Type de l'analyse : PCL Code SISE de l'analyse : 00134382

Référence laboratoire : 2510076668-PCL00134382

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h
Entérocoques /100ml-MS
Pseudomonas aérginosa par 100ml
Staphylocoques pathogènes par 100ml

1	n/mL				100
<1	n/(100mL)		0		
<1	n/(100mL)		0		
<1	n/(100mL)		0		

MINERALISATION

Chlorures

423	ma/L				250,00
-----	------	--	--	--	--------

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total

3,5	mg(C)/L				5,00
-----	---------	--	--	--	------

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00133715)

L'eau du bassin est conforme aux limites de qualité mais ne satisfait pas aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur pour la teneur en chlorures. Prévoir un apport d'eau neuve entre 30 et 50 Litres/jour/baigneur.

Tours le 28 novembre 2025

Pour le Préfet,
Pour la directrice générale,
L'Ingénieur d'études Sanitaires

Signé :

Carinne LEDUC

ARS Centre Val de Loire - Délégation Départementale d'Indre et Loire - 38 rue Edouard Vaillant 37042 TOURS Cedex