

Contrôle sanitaire des EAUX

AFFICHAGE OBLIGATOIRE

Affaire suivie par:

service santé environnement

Tél: 02 38 77 34 57

Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE MONTS
 MONSIEUR LE DIRECTEUR - SASU COMPLEXE AQUATIQUE LES FLOTS
 MONSIEUR LE DIRECTEUR - MAIRIE DE MONTS
 - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL INDRE
 - CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE

PIS.CENTRE AQUATIQUE SPADIUM MONTS

Prélèvement **00133716**
 Installation UDI 003966 PAT PISCINE SPADIUM LES FLOTS MONTS
 Point de surveillance P 0000002691 PAT PISCINE SPADIUM LES FLOTS MONTS
 Localisation exacte PATAUGEOIRE

Commune **MONTS**
 Prélevé le : jeudi 20 novembre 2025 à 10h26
 par : SOLÈNE DISCEPOLI
 Type visite : PI

Mesures de terrain

Transparence qualitative
 Fréquentation instantanée
 Température de l'eau
 pH
 Acide isocyanurique
 Chlore combiné
 Chlore libre
 Chlore libre actif
 Chlore total

	Résultats	Limites de qualité inférieure	supérieure	Références de qualité inférieure	supérieure
Transparence qualitative	0 SANS OBJET				
Fréquentation instantanée	0 SANS OBJET				
Température de l'eau	28,9 °C				
pH	7,3 unité pH	6,90	7,70		
Acide isocyanurique	<5 mg/L		75,00		
Chlore combiné	0,10 mg(Cl ₂)/L		0,60		
Chlore libre	1,25 mg(Cl ₂)/L				
Chlore libre actif	0,75 mg(Cl ₂)/L	0,40	1,40		
Chlore total	1,35 mg(Cl ₂)/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703
 Type de l'analyse : PCLT Référence laboratoire : 2510076670-PCLT00134383

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h
 Entérocoques /100ml-MS
 Pseudomonas aérginosa par 100ml
 Staphylocoques pathogènes par 100ml

<1	n/mL				100
<1	n/(100mL)		0		
<1	n/(100mL)		0		
<1	n/(100mL)		0		

MINERALISATION

Chlorures

610	mg/L				250,00
-----	------	--	--	--	--------

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total

3,8	mg(C)/L				5,00
-----	---------	--	--	--	------

SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION

Bromoforme
 Chlorodibromométhane
 Chloroforme
 Dichloromonobromométhane
 Trihalométhanes (4 substances)

<0,20	µg/L				
1,6	µg/L				
8,5	µg/L				
3,6	µg/L				
14	µg/L		100,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00133716)

L'eau du bassin est conforme aux limites de qualité mais ne satisfait pas aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur pour la teneur en chlorures. Prévoir un apport d'eau neuve entre 30 et 50 Litres/jour/baigneur.

Tours le 28 novembre 2025

Pour le Préfet,
 Pour la directrice générale,
 L' Ingénieur d'études Sanitaires

Signé :

Carinne LEDUC

ARS Centre Val de Loire - Délégation Départementale d'Indre et Loire - 38 rue Edouard Vaillant 37042 TOURS Cedex