

Affaire suivie par:  
 service santé environnement  
 Tél: 02 38 77 34 57

**AFFICHAGE OBLIGATOIRE**
**Destinataires**

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE MONTS  
 MONSIEUR LE DIRECTEUR - SASU COMPLEXE AQUATIQUE LES FLOTS  
 MONSIEUR LE DIRECTEUR - MAIRIE DE MONTS  
 - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL INDRE  
 - CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE

**PIS.CENTRE AQUATIQUE SPADIUM MONTS**

Prélèvement **00133717**  
 Installation UDI 003967 LUDIQUE PISCINE SPADIUM LES FLOTS  
 Point de surveillance P 0000002692 LUDIQUE PISCINE SPADIUM LES FLOTS  
 Localisation exacte LUDIQUE

Commune **MONTS**  
 Prélevé le : jeudi 20 novembre 2025 à 10h36  
 par : SOLÉNE DISCEPOLI  
 Type visite : PI

**Mesures de terrain**

Transparence qualitative  
 Fréquentation instantanée  
 Température de l'eau  
 pH  
 Acide isocyanurique  
 Chlore combiné  
 Chlore libre  
 Chlore libre actif  
 Chlore total

	Résultats	Limites de qualité inférieure	supérieure	Références de qualité inférieure	supérieure
0	SANS OBJET				
0	SANS OBJET				
29,1	°C				
7,3	unité pH	6.90	7.70		
<5	ma/L		75.00		
0,21	ma(Cl2)/L		0,60		
1,05	ma(Cl2)/L				
0,63	ma(Cl2)/L	0,40	1,40		
1,26	ma(Cl2)/L				

**Analyses laboratoire**

Analyste effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703  
 Type de l'analyse : PCLT Référence laboratoire : 2510076671-PCLT00134384

**PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES**

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h  
 Entérocoques /100ml-MS  
 Pseudomonas aérginosa par 100ml  
 Staphylocoques pathogènes par 100ml

5	n/mL				100
<1	n/(100mL)		0		
<1	n/(100mL)		0		
<1	n/(100mL)		0		

**MINERALISATION**

Chlorures

614	ma/L				250,00
-----	------	--	--	--	--------

**OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES**

Carbone organique total

2,9	mg(C)/L				5,00
-----	---------	--	--	--	------

**SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION**

Bromoforme  
 Chlorodibromométhane  
 Chloroforme  
 Dichloromonobromométhane  
 Trihalométhanes (4 substances)

<0,20	µg/L				
1,4	µg/L				
7,9	µg/L				
3,3	µg/L				
13	µg/L		100,00		

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00133717)**

L'eau du bassin est conforme aux limites de qualité mais ne satisfait pas aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur pour la teneur en chlorures. Prévoir un apport d'eau neuve entre 30 et 50 Litres/jour/baigneur.

Tours le 28 novembre 2025

Pour le Préfet,  
 Pour la directrice générale,  
 L' Ingénieur d'études Sanitaires

Signé :

Carinne LEDUC

ARS Centre Val de Loire - Délégation Départementale d'Indre et Loire - 38 rue Edouard Vaillant 37042 TOURS Cedex