

Contrôle sanitaire des EAUX

Affaire suivie par:

AFFICHAGE OBLIGATOIRE EN MAIRIE (article D.1321-104 du code de la santé publique)

service santé environnement

Tél: 02 38 77 34 44

Destinataires

- VEOLIA EAU CGE
MONSIEUR LE PRESIDENT - CC TOURAINNE VALLEE DE L'INDRE
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE MONTS
MADAME, MONSIEUR LE DIRECTEUR - VEOLIA EAU CGE

CC TOURAINNE VALLEE DE L'INDRE

Prélèvement

00134335

Installation

UDI 000428 MONTS

Point de surveillance

P 0000000559 C-P.F. MONTS

Localisation exacte

HOTEL DE VILLE

Commune MONTS

Prélevé le : mercredi 28 janvier 2026 à 09h20

par : LABORATOIRE INOVALYS TOURS

Type visite : AA

Mesures de terrain

Température de l'eau
pH
Conductivité à 20°C
Conductivité à 25°C
Chlore libre
Chlore total

Résultats

9.8 °C
7.8 unité pH
935 uS/cm
1043 uS/cm
0.29 mg(Cl2)/L
0.31 ma(Cl2)/L

Limites de qualité

inférieure supérieure

Références de qualité

inférieure supérieure

25.00
9.00
1 000.00
1 100.00

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00135001

Référence laboratoire : 2512155630-A00135001

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif) 0 SANS OBJET
Coloration <5 mg(Pt)/L
Couleur (qualitatif) 0 SANS OBJET
Saveur (qualitatif) 0 SANS OBJET
Turbidité néphélométrique NFU <0,30 NFU

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h <1 n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h <1 n/mL
Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml <1 n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS <1 n/(100mL)
Escherichia coli /100ml - MF <1 n/(100mL)

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

Titre alcalimétrique complet 25,7 °f
Titre hydrotimétrique 16,2 °f

MINERALISATION

Chlorures 126 mg/L
Sulfates 75,1 mg/L

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4) <0,010 mg/L
Nitrates/50 + Nitrites/3 0,074 mg/L
Nitrates (en NO3) 3,7 mg/L
Nitrites (en NO2) <0,010 mg/L

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total <0,30 mg(C)/L

FER ET MANGANESE

Fer total 9 µg/L

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00134335)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble de paramètres mesurés.

Tours le 3 février 2026

**Pour le Préfet,
Pour la directrice générale,
L' Ingénieur d'études sanitaires**

Signé :

Jacques HERISSE