

Contrôle sanitaire des EAUX

AFFICHAGE OBLIGATOIRE

Affaire suivie par:

Clémence TANT

Tél: 02 38 77 34 54

Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE MONTS
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SASU COMPLEXE AQUATIQUE LES FLOTS
MONSIEUR LE DIRECTEUR - MAIRIE DE MONTS
- COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL INDRE
- CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE

PIS.CENTRE AQUATIQUE SPADIUM MONTS

Prélèvement 00135320
Installation UDI 003966 PAT PISCINE SPADIUM LES FLOTS MON'
Point de surveillance P 0000002691 PAT PISCINE SPADIUM LES FLOTS MON'
Localisation exacte PATAUGEOIRE

Commune MONTS
Prélevé le : mardi 28 avril 2026 à 10h55
par : SOLÈNE DISCEPOLI
Type visite : PI

Mesures de terrain

Transparence qualitative
Fréquentation instantanée
Température de l'eau
pH
Acide isocvanurique
Chlore combiné
Chlore libre
Chlore libre actif
Chlore total

Résultats

0 SANS OBJET
0 SANS OBJET
29.0 °C
7.5 unité pH
<5 mg/L
0.22 mg(Cl2)/L
1.57 mg(Cl2)/L
0.76 mg(Cl2)/L
1.79 mg(Cl2)/L

Limites de qualité
inférieure supérieure

6.90 7.70
75.00
0.60
0.40 1.40

Références de qualité
inférieure supérieure

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703
Type de l'analyse : PCL Code SISE de l'analyse : 00135985

Référence laboratoire : 2603077614-PCL00135985

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h
Entérocoques /100ml-MS
Pseudomonas aëruginea par 100ml
Staphylocoques pathogènes par 100ml

<1 n/mL
<1 n/(100mL)
<1 n/(100mL)
<1 n/(100mL)

100

MINERALISATION

Chlorures

839

mg/L

250,00

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total

2,3

mg(C)/L

5,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00135320)

L'eau du bassin est conforme aux limites de qualité mais ne satisfait pas aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur pour la teneur en chlorures. Prévoir un apport d'eau neuve entre 30 et 50 Litres/jour/baigneur.

Tours le 4 mai 2026

Pour le Préfet,
Pour la directrice générale,
L'Ingénieur d'études Sanitaires

Signé :

Carinne LEDUC

ARS Centre Val de Loire - Délégation Départementale d'Indre et Loire - 38 rue Edouard Vaillant 37042 TOURS Cedex