

Contrôle sanitaire des EAUX

AFFICHAGE OBLIGATOIRE

Affaire suivie par:

Clémence TANT

Tél: 02 38 77 34 54

Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE MONTS
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SASU COMPLEXE AQUATIQUE LES FLOTS
MONSIEUR LE DIRECTEUR - MAIRIE DE MONTS
- COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL INDRE
- CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE

PIS.CENTRE AQUATIQUE SPADIUM MONTS

Prélèvement

00135608

Installation

UDI 003986 SPA 2 PISCINE SPADIUM LES FLOTS MO

Point de surveillance

P 0000002715 SPADIUM LES FLOTS SPA 2

Localisation exacte

Commune MONTS

Prélevé le : mardi 26 mai 2026 à 11h48

par : SOLÈNE DISCEPOLI

Type visite : PI

Mesures de terrain

Transparence qualitative
Température de l'eau
pH
Acide isocvanurique
Chlore combiné
Chlore libre
Chlore libre actif
Chlore total

Résultats

0 SANS OBJET
31.1 °C
7.2 unité pH
<5 ma/L
0.66 ma(Cl2)/L
1.62 ma(Cl2)/L
1.01 ma(Cl2)/L
2.28 ma(Cl2)/L

Limites de qualité

inférieure	supérieure
6.90	36.00
	7.70
	75.00
	0.60
0.40	1.40

Références de qualité

inférieure	supérieure
	33.00

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703

Type de l'analyse : PCLLE

Code SISE de l'analyse : 00136273

Référence laboratoire : 2604066307-PCLLE00136273

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aé. revivifiables à 36°-44h
Entérocoques /100ml-MS
Légionella pneumophila sp (L)
Legionella sp
Pseudomonas aëruçinosa par 100ml
Staphylocoques pathogènes par 100ml

4 n/mL
<1 n/(100mL)
<10 UFC/L
<10 UFC/L
<1 n/(100mL)
<1 n/(100mL)

	100
0	
1000	0
0	
0	

MINERALISATION

Chlorures

653 ma/L

250,00

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total

4,4 mg(C)/L

5,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00135608)

L'eau du bassin n'est pas conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur pour le chlore combiné et la teneur en chlorures. Des actions correctrices sont à prévoir. Prévoir un apport d'eau neuve entre 30 et 50 Litres/jour/baigneur.

Tours le 4 juin 2026

Pour le Préfet,
Pour la directrice générale,
L'Ingénieur d'études Sanitaires

Signé :

Carinne LEDUC

ARS Centre Val de Loire - Délégation Départementale d'Indre et Loire - 38 rue Edouard Vaillant 37042 TOURS Cedex