

Contrôle sanitaire des EAUX

AFFICHAGE OBLIGATOIRE

Affaire suivie par:

Clémence TANT

Tél: 02 38 77 34 54

Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE MONTS
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SASU COMPLEXE AQUATIQUE LES FLOTS
MONSIEUR LE DIRECTEUR - MAIRIE DE MONTS
- COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL INDRE
- CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE

PIS.CENTRE AQUATIQUE SPADIUM MONTS

Prélèvement

00136497

Installation

UDI 001392 GB PISCINE SPADIUM LES FLOTS MONT:

Point de surveillance

P 0000002111 GB PISCINE SPADIUM LES FLOTS MONT

Localisation exacte

GRANG BASSIN SPADIUM

Commune MONTs

Prélevé le : mardi 21 juillet 2026 à 10h47

par : SOLÈNE DISCEPOLI

Type visite : PI

Mesures de terrain

Transparence qualitative
Fréquentation instantanée
Température de l'eau
pH
Acide isocvanurique
Chlore combiné
Chlore libre
Chlore libre actif
Chlore total

Résultats

0 SANS OBJET
0 SANS OBJET
28.2 °C
7.2 unité pH
<5 mg/L
0.11 mg(Cl2)/L
1.00 mg(Cl2)/L
0.65 mg(Cl2)/L
1.11 mg(Cl2)/L

Limites de qualité inférieure supérieure

6.90 7.70
75.00
0.60
0.40 1.40

Références de qualité inférieure supérieure

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703

Type de l'analyse : PCL

Code SISE de l'analyse : 00137162

Référence laboratoire : 2606067114-PCL00137162

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h
Entérocoques /100ml-MS
Pseudomonas aëruginea par 100ml
Staphylocoques pathogènes par 100ml

<1 n/mL
<1 n/(100mL)
<1 n/(100mL)
<1 n/(100mL)

100

MINÉRALISATION

Chlorures

759

mg/L

250,00

OXYGÈNE ET MATIÈRES ORGANIQUES

Carbone organique total

1,3

mg(C)/L

5,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00136497)

L'eau du bassin est conforme aux limites de qualité mais ne satisfait pas aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur pour la teneur en chlorures. Prévoir un apport d'eau neuve de 30 Litres/jour/baigneur. Attention, le taux de chlore dans le pédiluve est inférieur à 5 mg/L.

Tours le 24 juillet 2026

Pour le Préfet,
Pour la directrice générale,
L'Ingénieur d'études Sanitaires

Signé :

Carinne LEDUC

ARS Centre Val de Loire - Délégation Départementale d'Indre et Loire - 38 rue Edouard Vaillant 37042 TOURS Cedex