

Contrôle sanitaire des EAUX

AFFICHAGE OBLIGATOIRE

Affaire suivie par:

Clémence TANT

Tél: 02 38 77 34 54

Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE MONTS
 MONSIEUR LE DIRECTEUR - SASU COMPLEXE AQUATIQUE LES FLOTS
 MONSIEUR LE DIRECTEUR - MAIRIE DE MONTS
 - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL INDRE
 - CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE

PIS.CENTRE AQUATIQUE SPADIUM MONTS

Prélèvement

00136555

Installation

UDI 003965 SPA PISCINE SPADIUM LES FLOTS MON

Point de surveillance

P 0000002690 SPA PISCINE SPADIUM LES FLOTS MON

Localisation exacte

SPA

Commune MONTs

Prélevé le : mardi 21 juillet 2026 à 10h30

par : SOLÈNE DISCEPOLI

Type visite : PI

Mesures de terrain

Transparence qualitative
 Température de l'eau
 pH
 Acide isocyanurique
 Chlore combiné
 Chlore libre
 Chlore libre actif
 Chlore total

Résultats

0 SANS OBJET
 31.0 °C
 7.7 unité pH
 <5 mg/L
 0.39 mg(Cl2)/L
 1.94 mg(Cl2)/L
 0.72 mg(Cl2)/L
 2.33 mg(Cl2)/L

Limites de qualité

inférieure supérieure
 6.90 36.00
 7.70 75.00
 0.60
 0.40 1.40

Références de qualité

inférieure supérieure
 33.00

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703

Type de l'analyse : PCL

Code SISE de l'analyse : 00137220

Référence laboratoire : 2606067115-PCL00137220

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h

2 n/mL

Entérocoques /100ml-MS

<1 n/(100mL)

Pseudomonas aeruginosa par 100ml

<1 n/(100mL)

Staphylocoques pathogènes par 100ml

<1 n/(100mL)

100

0

0

0

MINERALISATION

Chlorures

456 mg/L

250,00

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total

4,7 mg(C)/L

5,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00136555)

L'eau du bassin est conforme aux limites de qualité mais ne satisfait pas aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur pour la teneur en chlorures. Prévoir un apport d'eau neuve de 30 Litres/jour/baigneur.

Tours le 24 juillet 2026

Pour le Préfet,
 Pour la directrice générale,
 L'Ingénieur d'études Sanitaires

Signé :

Carinne LEDUC

ARS Centre Val de Loire - Délégation Départementale d'Indre et Loire - 38 rue Edouard Vaillant 37042 TOURS Cedex